

新潟ユニゾンプラザ 多目的ホール 舞台照明設備資料

調光設備概要

2015/4/24

設備名	内容
調光設備	総容量:300KVA 調光卓:パナソニック電気製 PAREITUS-γ 2 プリセットフェーダー:60本×2段又は120本×1段 サブマスター:1000シーン クロスキュー記憶容量:1000シーン 負荷回路数:66回路

仮設電源

設置場所	内容
3階調整室内	単相3線100A 1系統
舞台裏通路中央部	単相3線100A 1系統

照明負荷設備

設備名	規格	数量	備考
クセノンピンスポットライト	1Kwクセノン(整流器付)	1	
シーリングスポットライト	30A 6回路(各回路 20A2口)	1	1kwスポット凸12台(各回路2台)
第1ボーダー(一文字幕共)	白熱球150W63灯3色配線	1	
第2ボーダー(一文字幕共)	白熱球150W63灯3色配線	1	
第1サスペンションフライダクト	30A 8回路(各回路 20A3口)	1	1KWスポット(フレネル、凸各8台)
第2サスペンションフライダクト	30A 8回路(各回路 20A3口)	1	1KWスポット(フレネル、凸各8台)
アッパーホリゾンライト	ハロゲン300W8灯4色配線	1	#71、#72、#63、W(#22)
ローアホリゾンライト	ハロゲン300W8灯4色配線	7	#72、#59、#22、#40
ローアホリゾンライト回路	30A 4回路	2	上手・下手各4回路
フットライト	白熱球60W12灯3色配線	7	
フットライト回路	30A 3回路	1	下手に3回路
フロアコンセント回路	30A 2回路	4	上手・下手各4回路

直/調切替

1sus ①⑧
2sus ①⑧
FC上手前① FC下手前①

その他アクセサリ

設備名	規格	数量	備考
操作棒	最長7メートル	1	
20C-20C ケーブル	5M	10	

※当施設には、変換ケーブル・スタンド・ベース等はありませんので、
持ち込みで対応して下さい。

